

公立保育園の耐震診断結果一覧

平成27年4月1日現在

	施設名	配置形態	建築年度	総延床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	構造	階数	耐震基準	耐震診断結果		
									実施年度	Is値	q値
1	明戸保育園	単独	H21	1,106.83	1,106.83	鉄骨造	1	新基準	-	-	-
2	八基保育園	単独	S49	452.00	452.00	鉄骨造	1	旧基準	H26	0.2	0.8
3	みらい幼児園おかべ	複合	H16	2,159.20	1,652.20	木造及び鉄筋コンクリート造	1	新基準	-	-	-
4	川本保育園	単独	H23	1,306.30	1,306.30	鉄骨造	1	新基準	-	-	-
5	川本南保育園	単独	H4	669.60	669.60	鉄筋コンクリート造	1	新基準	-	-	-