

計 量 証 明 書

深谷市岡部町共同事務組合衛生処理場 検査

平成 7 年 5 月 1 日

報告No. W950421-0015

計量証明事業濃度第501号
株式会社 熊谷環境分析センター
埼玉県熊谷市大宮町柳1-7
〒360-0148 (32)1655

環境計量士 田中 邦幸



試 料 名	放 流 水
分 析 の 種 類	排 水 分 析
採 取 年 月 日	平成 7 年 4 月 21 日 16 時 5 分
採 取 時 気 象	
採 取 区 分	☐ 持込 ☐ 受取 ☒ 当方採取
特 記 事 項	
(注) 受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申出により記入しました。	

上記試料について、計量の結果を下記のとおり証明します。

計 量 の 対 象	計量結果	単 位	定量下限	計 量 の 方 法
水素イオン濃度 (pH)	7.6 (15℃)			JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)	15.2	mg/ℓ	0.5	JIS K 0102 21 及び 32.2
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	22.3	mg/ℓ	0.5	JIS K 0102 17
浮遊物質 (SS)	12.5	mg/ℓ	5.0	昭和46年環告第59号付表9
*大腸菌群数	不検出	個/cm ³	30	昭和37年厚生・建設省令第1号
窒素含有量 (全窒素)	35.3	mg/ℓ	0.1	JIS K 0102 45.2
磷含有量 (全磷)	1.5	mg/ℓ	0.1	JIS K 0102 46.3.2
塩化物イオン	132	mg/ℓ	5	JIS K 0102 35.2
－ 以 下 余 白 －				
備 考	*の項目については計量証明対象外です。			

※計量の結果欄の不検出とは定量下限値未満を示す。