

深谷グリーンパーク 市による改修工事履歴

	建築工事	電気工事	機械工事
H24	案内看板移設工事 流水プール他塗装工事 レストラン床他塗装工事 スプリング遊具改修工事 公園遊具改修工事 造波機械室鉄製扉修繕 金属屋根等建築改修工事	レストラン電気設備工事	レストランガス配管修繕 汚水用原水ポンプ交換 ミストサウナ用スチーム配管修繕
H25	排水切り直し工事 複合遊具修繕 スライダー階段他塗装修繕 流水プール他塗装修繕 スライダー滑走路修繕	-	造波装置用ターボファン修繕 プールの過装置ろ材交換修繕 レストラントップライトガラス修繕 ケミカルポンプ交換修繕 循環ポンプ交換修繕 レストラン調室外機修繕
H26	第5駐車場整地修繕 第5駐車場ネットフェンス修繕 流水プール塗装修繕 スライダー鉄骨部他塗装修繕 キャットウォーク下網張等修繕 更衣室床等修繕	-	エレベータ修繕 事務室系統空調機更新修繕 熱源・空調系自動制御修繕 中央監視装置修繕
H27	流水プール他塗装修繕 橋上裏他修繕 プールサイド床他修繕 敷きレンガ修繕 屋外広告看板修繕 公園複合遊具修繕	-	受水槽定水位弁修繕 外部汚水配管他修繕 ボイラー部品交換修繕 量水器修繕 2階受付・廊下廻り照明器具修繕 熱交換機温度制御弁交換修繕
H28	プール等塗装工事	照明制御装置改修	-
H29	-	-	消防設備更新工事
H30	-	-	起流ポンプ更新、 スライダー揚水ポンプ更新 パッケージ空調機更新 ろ過機ろ材交換
R1	軒樋調査・デッキプレート錆調査 採暖室改修 採暖室配管改修	PAS交換 動力盤修繕	エントランスエアコン改修工事 温水ボイラー更新 中央監視装置更新 パッケージ空調機更新 井水給水給湯ポンプ交換
R2	-	動力盤修繕 照明器具修繕	バックヤード空調機更新 空調送風機修繕 空調ダクト改修 パッケージ空調機更新
R3	造波装置改修 建具改修(エントランス排煙窓交換) 外部鉄骨階段塗装補修	受変電設備部品交換 動力盤改修 電灯盤修繕	自動制御装置更新 ジェットパイプ交換 プール系統空調機修繕
R4	スライダー用内鉄骨階段塗装補修 プール槽塗装補修(渚・幼児用) シール打替・床仕上げ改修 25Mプール補修 プール以外建具・内装補修 クラック補修 幼児用プール滑り台外面塗装工事 流水プール内ポール照明灯撤去工事 屋外トイレ洋式化工事	動力盤改修 照明器具部分更新 外部照明更新 分電盤改修 放送設備更新 感知器更新 ITカメラ更新 時計更新	排水ポンプ修繕 空調ポンプ交換 熱交換器交換 冷却塔交換 冷却水ポンプ修繕 スプリンクラーポンプ修繕 空調配管改修 プール系空調機更新 消火栓配管改修工事 エレベータ更新
R5	外部シール打替 クラック補修 舗装補修 側溝清掃 ライン引き車止め補修 遊具塗装補修 便所補修	-	-

指定管理者による小破修繕履歴（2012～2022）

No.	年度	修繕実施月日	修繕箇所	修繕内容
1	2012	3月	ミストサウナ室	スチーム配管修繕
2	2012	3月	地下機械室	自動混合三方弁交換修繕
3	2013	4月6日	地下機械室	貯湯槽逃がし配管交換
4	2013	4月8日	2階男女更衣室	強制シャワー用空間センサー交換
5	2013	4月10日	2階男子更衣室	個室シャワー用電灯器具交換修繕
6	2013	4月15日	地下機械室	ろ過機逆洗用パイロットバルブ交換
7	2013	4月23日	地下機械室	自動制御機器交換
8	2013	5月13日	1階女子更衣室	シャワーサーモ栓用部品交換工事
9	2013	6月10日	プール	消防設備 発信機誤報修繕
10	2013	6月12日	1階女子更衣室	強制シャワー用電動バルブ交換
11	2013	7月16日	地下機械室	ケミカルポンプ交換
12	2013	7月18日	1階女子更衣室	シャワーヒンジ交換
13	2013	7月19日	プール内及びエントランス	冷水器設置・移設工事
14	2013	8月20日	事務所2階	1・2階共用部空調機ファンベルト交換
15	2013	8月31日	機械室	造波装置用コントロールバルブ交換工事
16	2013	9月11日	機械室	造波給水用モーターバルブ交換
17	2013	9月17日	監視員休憩室	排煙窓開閉不良改修
18	2013	7月13日～9月17日	園内配管	受水槽用給水配管改修工事
19	2013	9月18日	事務所2階	1・2階共用部空調機ファンベルト・ベアリング交換
20	2013	10月3日	監視室・サウナ機械室	揚水・起流ポンプ用開閉器交換工事
21	2013	10月23日	エントランス	ダウンライト電球交換工事
22	2013	11月16日	1階女子更衣室	スピンドルバルブ交換工事
23	2013	11月20日	機械室	消火水槽用ボールタップ交換工事
24	2013	11月20日	地下ピット	雑排水槽用排水ポンプ交換工事
25	2013	12月23日	プール屋根	隙間改修工事
26	2013	12月26日	プール場内	ミストサウナ用銅管補修
27	2013	1月5日	プール機械室	造波装置改修工事
28	2013	1月11日	プール	大スライダー用ポンプ改修工事
29	2013	1月11日	プール機械室	起流ポンプ用ブレーカー交換工事
30	2013	2月5日	プール地下	汚水ポンプ交換工事
31	2013	2月23日	屋外トイレ	小便器用フラッシュバルブ交換工事
32	2013	2月25日	プール	ミストサウナスプレーノズル洗浄
33	2013	3月4日	2階更衣室	温調バルブ交換工事
34	2013	3月5日	プール	ウォータースライダー滑走路修繕
35	2013	3月19日	プール	ドライサウナ内シーリングファン交換工事
36	2013	3月5日～3月28日	機械室	プール系循環ポンプ交換修繕

37	2013	3月5日～3月28日	機械室	プール系統ケミカルポンプ交換修繕
38	2013	3月26日	プール	洗眼器用給水配管工事
39	2014	4月18日	1F男子更衣室シャワー	スピンドルバルブ交換
40	2014	6月18日	サウナ機械室	電磁開閉器交換
41	2014	6月19日	造波室	No2 シリンダー交換
42	2014	6月20日	1F男子トイレ	小便器センサー絶縁不良工事
43	2014	6月20日	2F女子トイレ	(和式)ドア隙間調整・ペーパーホルダー交換
44	2014	7月28日	メインプール男子トイレ	小便器 電磁弁交換
45	2014	8月10日	地下機械室	玉フレキ交換 (仮処置)
46	2014	8月25日	1F男子更衣室内シャワー	スピンドル交換工事
47	2014	8月30日	地下機械室	玉フレキ交換 (本工事)
48	2014	9月15日	2F女子更衣室内様式トイレ	フラッシュバルブ交換
49	2014	10月2日	2F男子トイレ	電磁弁交換
50	2014	10月19日	流水プール	渡橋(株)コンクリート剥がし
51	2014	11月8日	地下機械室	薬注ポンプ ダイアフラム交換 (造波プール)
52	2014	11月14日	地下機械室	薬注ポンプ ダイアフラム交換 (流水プール)
53	2014	11月20日	1階女子更衣室	ガスヒートポンプ(PAC12)クーラント補充
54	2014	11月20日	メインプール	身障者用トイレ 蛇口交換
55	2014	12月10日	地下機械室	ろ過装置(WF-6) 電磁弁交換
56	2014	12月10日	1階男女障害者更衣室	天井塗装工事(カビ発生)
57	2014	12月11日	造波機械室	シリンダー パット交換
58	2014	12月11日	1階女子更衣室(シャワー)	スピンドル交換工事
59	2014	12月26日	地下機械室	ろ過装置(WF-5) 電磁弁交換
60	2014	1月16日	事務室内 応接室	照明器具交換工事
61	2014	1月22日	1階男女更衣室	ファンモーター交換
62	2014	1月27日	ドライサウナ	ヒータ交換
63	2014	3月3日	事務所	中央監視装置部品交換修繕
64	2014	3月24日	地下機械室	サウナ用 端子台・電線修理
65	2014	3月24日	地下機械室	空調設備(AHU-1-1.1-2) ダンパー操作器・差圧BP弁
66	2014	3月28日	地下機械室	ろ過機制御盤(WF-4) 逆洗タイマー交換
67	2015	4月3日	機械室	井水、市水電磁バルブ交換工事
68	2015	4月21日	更衣室入り口	非常灯交換工事
69	2015	4月23日	機械室	25m用薬注機ブレーカー交換工事
70	2015	4月29日	機械室	バイブラ用ブレーカー交換工事
71	2015	5月18日	1階男子更衣室	スピンドルバルブ交換工事
72	2015	5月25日	プール	ジャグジー・幼児プール清掃作業
73	2015	6月8日	2階レストラン	トイレドアクローザー交換工事
74	2015	6月18日	1階女子更衣室	コンセント交換工事
75	2015	5月26日	屋外圍場	スプリンクラー修繕

76	2015	6月12日	屋外圃場	スプリンクラー修繕追加分4か所
77	2015	7月22日	1階男子更衣室	ダウンライト交換工事
78	2015	7月24日	1階男子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
79	2015	7月27日	機械室	逆洗用ソレノイドバルブ交換工事（排水バルブ用）
80	2015	7月28日	機械室	逆洗用ソレノイドバルブ交換工事（濾過出口バルブ用）
81	2015	7月28日	機械室	操作電源用ブレーカー交換工事
82	2015	8月2日	プール機械室	造波装置修繕工事
83	2015	8月18日	1階フロント	受付用コンセント増設工事
84	2015	8月18日	コスタ	外壁照明修繕工事
85	2015	8月28日	機械室	給湯ラインポンプメカシール交換
86	2015	9月11日	プール	男子トイレ小便器用電磁弁交換工事
87	2015	9月16日	機械室	湧水排水用フロートリレー緊急修繕
88	2015	9月22日	機械室	逆洗用ソレノイドバルブ交換工事
89	2015	10月2日	プール機械室	造波コンプレッサーアンローダー弁他交換工事
90	2015	10月6日	プール機械室	スライダー用モーターベアリング交換工事
91	2015	10月15日	1階女子更衣室	シャワー室扉補修工事
92	2015	10月27日	コスタ外	入口開閉門補修工事
93	2015	10月28日	プール	幼児プール外床石補修工事
94	2015	11月2日	機械室	逆洗用ソレノイドバルブ交換工事
95	2015	11月16日	屋根	雨漏り修繕工事
96	2015	12月15日	1階男子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換修繕
97	2015	12月15日	プール	揚水ポンプ部品交換工事
98	2015	1月9日	機械室	25mプールケミカルポンプ用ダイヤフラム交換工事
99	2015	1月26日	2階レストラン	小便器用電磁弁交換
100	2015	2月16日	機械室	流水プール用エアバルブ交換工事
101	2015	2月26日	サウナ機械室	サウナ用銅管補修工事
102	2015	3月13日	屋上	冷却塔用漏水配管改修工事
103	2015	3月15日	プール	幼児トイレ用換気扇交換工事
104	2015	3月23日	屋外圃場	スプリンクラー交換工事
105	2015	3月31日	機械室	井水用フレッシャーユニット修繕
106	2015	2月23日～3月31日	機械室	流水・着水プール系統熱交換器温度制御弁交換修繕
107	2016	4月7日	機械室	井水用フレッシャーユニット修繕
108	2016	4月15日	1階女子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
109	2016	4月29日	プール機械室	造波装置Iナックル交換工事
110	2016	4月29日	サウナ機械室	ミストシャワー用混合栓交換工事
111	2016	5月23日	2階女子更衣室	洗面台下配管交換工事
112	2016	6月1日	機械室	バランスングタンク修繕
113	2016	6月30日	機械室	逆洗用コンプレッサーベルト交換
114	2016	7月3日	プール	防水コンセント交換工事

115	2016	7月4日	機械室	ジャグジージェット用ポンプ交換工事
116	2016	7月4日	地下ピット	雑排水用排水ポンプ交換工事
117	2016	7月5日	1階男子更衣室	シャワーヘッド交換工事
118	2016	8月10日	1階女子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換修繕
119	2016	8月12日	プール	2階男子トイレ小便器止水修繕工事
120	2016	8月25日	プール	幼児トイレ天井脱落緊急工事
121	2016	9月1日	サウナ機械室	ミストサウナ用銅管補修工事
122	2016	9月2日	機械室	余熱配管・ジャグジー配管水漏れ改修工事
123	2016	9月3日	1階男子更衣室	トイレ小便器用電磁弁交換工事
124	2016	9月8日	機械室	25m塩素用ホース交換工事
125	2016	9月28日	地下ピット	1階女子更衣室シャワー用温度調節バルブ交換工事
126	2016	10月12日	地下ピット	1階男子更衣室シャワー用温度調節バルブ交換工事
127	2016	10月12日	1階男子更衣室	シャワー用スピンドルバルブ交換修繕
128	2016	10月28日	地下ピット	水漏れ・異常個所調査
129	2016	11月17日	プール	冷水器交換工事
130	2016	12月14日	事務所	男子トイレ電磁弁交換
131	2016	12月15日	25mプール倉庫	床暖用電動弁交換工事
132	2016	12月15日	プール	1階男子トイレ電磁弁交換
133	2016	12月26日	機械室	FW7逆洗用ソレノイドバルブ交換工事
134	2016	1月6日	プール	1階男子トイレピストンバルブ交換工事
135	2016	1月11日	機械室	FW5逆洗用ソレノイドバルブ交換工事
136	2016	2月24日	ジャグジー	補給口カバー取り付け
137	2017	4月15日	プール	ミストサウナ室ドアクローザー改修工事
138	2017	4月24日	プール機械室	造波装置ナックル交換
139	2017	4月24日	1階多目的トイレ	バキュームブレーカー交換
140	2017	6月14日	プール機械室	造波用エアーホース交換工事
141	2017	6月23日	事務所	休憩室照明器具交換工事
142	2017	6月23日	機械室	WF6逆洗用パイロットバルブ交換工事
143	2017	7月4日	1階女子更衣室	強制シャワー用電磁弁交換工事
144	2017	7月4日	2階男子更衣室	洗面所自動水栓交換工事
145	2017	7月4日	機械室	水漏れ配管交換工事
146	2017	7月6日	屋外	雨樋雨漏り改修工事
147	2017	7月7日	1階女子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
148	2017	7月11日	機械室	造波プール用F6濾過ポンプ改修工事
149	2017	7月12日	機械室	流水プールWF2濾過ポンプ改修工事
150	2017	7月31日	機械室	ジャグジー濾過ポンプブレーカー交換工事
151	2017	8月4日	25mプール	男子トイレ小便器フラッシュバルブ交換工事
152	2017	8月8日	機械室	貯湯槽配管漏水調査・仮補修
153	2017	8月11日	事務所	非常照明交換工事

154	2017	8月18日	プール	ジャグジー横コンクリート補修工事
155	2017	8月28日	1階女子更衣室	シャワーブースパーテーション改修工事
156	2017	8月31日	機械室	逆洗用エアバルブ交換工事
157	2017	9月26日	エレベータ機械室	排気モーター改修工事
158	2017	6月29日	プール	ドライサウナ天井ファン交換工事
159	2017	11月9日	プール	ドライサウナ不具合調査・修繕
160	2017	11月10日	機械室	余熱配管補修工事
161	2017	11月29日	機械室	混合水栓配管補修工事
162	2017	12月22日	正面入り口	自動扉挟まれ防止センサー修繕
163	2017	12月23日	プール	デリベントファン吊りボルト破損調査・補強
164	2017	2月16日	昇降機	乗り場ボタン表面部交換
165	2018	4月12日	館内1階	男子トイレ用センサーバルブ交換工事
166	2018	4月16日	機械室	給湯機ラインポンプNo.1修繕工事
167	2018	4月19日	正面入り口	内側自動扉モータープーリ交換
168	2018	5月2日	機械室	WF6逆洗排水用配管修繕
169	2018	6月3日	1階更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
170	2018	6月4日	機械室	給湯一次ポンプ用玉フレキ交換工事
171	2018	6月6日	地下ピット	大スライダー用揚水ポンプ改修工事
172	2018	7月11日	1階男子更衣室	身障者アコーディオンカーテン改修工事
173	2018	7月31日	1階男子更衣室	強制シャワー用電動弁交換工事
174	2018	9月11日	屋外	塩素圧送用ボールバルブ交換工事
175	2018	9月17日	1階男子更衣室	強制シャワーセンサー交換工事
176	2018	9月21日	館内1階	男子トイレフラッシュバルブ交換工事
177	2018	10月12日	機械室	ケミカルポンプ用ダイヤフラム交換工事
178	2018	10月19日	正面入り口	外側自動扉センサー調整
179	2018	10月19日	機械室	余熱配管部分修繕工事
180	2018	10月22日	機械室	余熱温水配管漏水応急処置
181	2018	11月15日	機械室	温水ボイラー修繕
182	2018	11月25日	1階女子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
183	2018	11月27日	機械室	マグネットスイッチ交換
184	2018	12月14日	機械室	床暖房制御不具合調査
185	2018	12月8日	1階男子更衣室	シャワースピンドルバルブ交換工事
186	2018	12月18日	機械室	温水ボイラーダンパーモーター交換
187	2018	12月20日	機械室	温水ボイラー不着火のため着火位置調整
188	2018	12月21日	機械室	温水ボイラー不着火対応
189	2018	2月27日	プール機械室	造波用ダンパーゴム交換工事
190	2019	4月	屋内照明設備	プール、小トラス、エントランス他照明
191	2019	4月	1階男子シャワーブース他	1階男子シャワーブース5箇所他工事
192	2019	4月	屋根修繕	瓦屋根葺き替え工事

193	2019	4月	機械室	インバーター設置工事
194	2019	4月	プール内	プール内空調機モーター交換修繕
195	2019	4月	プール場内	床下点検口蓋交換修繕
196	2019	4月	エントランス	E D Y 撤去工事
197	2019	4月	機械室	ダイヤフラム交換修繕
198	2019	5月	プール内	冷水機部品交換修繕
199	2019	5月	ごみ処理	産業廃棄物委託
200	2019	5月	女子更衣室	女子シャワー用バルブ交換修繕
201	2019	6月	プール内	ペンキ剥がれ補修修繕
202	2019	6月	更衣室	乾湿両用掃除機修理
203	2019	6月	更衣室	乾湿両用掃除機修理
204	2019	6月	更衣室	ロッカーキー交換修繕
205	2019	6月	庭園	散水栓水漏れ修繕
206	2019	6月	事務所	バッテリー交換修繕
207	2019	6月	パーク入り口	道路標識ペイント補修
208	2019	6月	エントランス	エレベーター光電式センサー交換修繕
209	2019	7月	男子更衣室	トイレフラッシュ弁交換・止水コック取付け修繕等
210	2019	7月	男子更衣室	トイレ大便器フラッシュ部品交換修繕
211	2019	7月	機械室	ろ過装置 圧力計 4 個交換修繕
212	2019	7月	男子更衣室	トイレ小便器裏漏水修繕
213	2019	8月	造波機械室	コンプレッサーオイル交換修繕
214	2019	8月	機械室	ダイヤフラム交換修繕
215	2019	8月	2F厨房	配水管つまり修繕工事
216	2019	8月	プール場内男子トイレ	洗面器 排水管修繕
217	2019	8月	機械室	25m用ろ過装置 空気圧バルブ パイロット弁交換修繕
218	2019	9月	地下ピット	給気排気ファンベルト交換4か所修繕
219	2019	10月	機械室	25m用ろ過装置 空気圧バルブ パイロット弁交換修繕
220	2019	10月	プール内	時計交換修繕
221	2019	10月	機械室	Vベルト交換修繕
222	2019	10月	機械室	給湯循環ラインポンプ交換修繕
223	2019	10月	機械室	1号機温度センサー交換修繕
224	2019	10月	機械室	ろ過装置 Y 型ストレーナスクリーン交換修繕
225	2019	10月	機械室	空調機 プレフィルタ交換修繕
226	2019	11月	庭園	散水装置修繕(1回目)
227	2019	11月	プール内	時計交換修繕
228	2019	11月	25m プール内	シャワーセンサ交換修繕
229	2019	11月	プール内	ドライサウナ シーリングファン交換修繕
230	2019	12月	庭園	散水装置修繕
231	2019	12月	機械室	給湯ラインポンプ交換修繕

232	2019	12月	プール女子トイレ	ブース扉・他 修繕
233	2019	1月	機械室	造波用ケミカルポンプダイヤフラム交換修繕
234	2019	2月	プール内	プール内塗装作業
235	2019	2月	プール内	プール内床傾斜塗装作業
236	2019	2月	プール内	スライダー階段部踏板取り換え
237	2019	2月	プール内	水飲み機交換
238	2019	2月	機械室	消火水槽内ボールタップ交換
239	2019	2月	機械室・フラワーホスピタル・エントランス	使用済み消火器交換
240	2019	2月	園内	ベンチ塗装修繕工事
241	2019	3月	駐車場	身障者用駐車スペース区画線塗り替え
242	2019	3月	2F 研修室付近	誘導灯電池交換3か所
243	2019	3月	プール内	時計交換修繕
244	2019	3月	駐車場内	駐車場道路ペイント追加
245	2020	5月	機械室	塩素タンク交換
246	2020	5月	機械室	流水プール底引き用ろ過装置配管修理
247	2020	5月	2F レストラン付近	誘導灯電池交換 F K 721
248	2020	5月	機械室	余熱用プレート熱交換器オーバーホール
249	2020	5月	機械室	プール用ろ過機操作盤コントロールスイッチ交換修繕
250	2020	5月	機械室	排風機Vベルト交換
251	2020	5月	機械室	フラワーホスピタル空調機配水管等修繕
252	2020	5月	機械室	排風機Vベルト交換
253	2020	6月	公園	遊具修繕（丸太吊り橋）
254	2020	6月	プール内	バスケットゴール修繕
255	2020	7月	事務所	モニター
256	2020	7月	事務所	モニター回収作業
257	2020	7月	受付	サーマルレシートプリンタ修理
258	2020	7月	機械室	プール用ろ過機操作盤コントロールスイッチ交換修繕
259	2020	8月	25mプール	網戸修繕
260	2020	8月	受付	入退場システムパソコン修繕
261	2020	8月	機械室	ろ過機用薬注ポンプ部品交換修繕
262	2020	8月	更衣室（シャワールーム）	シャワー固定フック交換
263	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 Oリング 20個
264	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓用こま 13mm用 10個
265	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓用Oリングパッキン 5個
266	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓用スピンドルガイド 5個
267	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 フラッシュバルブ用ピストンバルブ 3個
268	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓スピンドル 5個
269	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓用Oリングパッキン 5個
270	2020	8月	館内トイレ	トイレ修繕部品 水栓用Oリングパッキン 5個

271	2020	9月	機械室	余熱温水配管改修修繕
272	2020	10月	エレベーター	非常用バッテリー交換修繕
273	2020	10月	地下床下ピット	排気ファン用モーター交換修繕
274	2020	10月	地下床下ピット	排風機Vベルト交換修繕
275	2020	10月	地下床下ピット	造波コンプレッサー用Vベルト修繕
276	2020	10月	男子更衣室	洗面流し排水管修繕
277	2020	10月	機械室	プール造波コンプレッサー用ドレンエアバルブ交換修繕
278	2020	10月	機械室	ろ過機ポンプグランドパッキン交換修繕
279	2020	10月	更衣室	水栓流し排水用トラップ金物交換修繕
280	2020	10月	機械室	造波装置用ブロアーファン用ベルト交換修繕
281	2020	10月	機械室	ろ過機ヘアーキャッチャー用Oリングパッキン交換修繕
282	2020	10月	プール地下男子トイレ	洗面カウンター付き自動水栓交換修繕 2ヶ所
283	2020	10月	2F屋上	水栓交換修繕用三角パッキン
284	2020	10月	2F屋上	水栓交換修繕用スピンドル
285	2020	10月	2F屋上	水栓交換修繕用節水コマ
286	2020	10月	プール地下男子トイレ	小便器自動水栓フラッシュマン交換修繕
287	2020	10月	機械室	プールろ過機用ストレーナ用パッキン交換修繕
288	2020	11月	機械室	ろ過機配管の切替弁
289	2020	11月	機械室	造波装置 吐出エア弁のゴムパッキン
290	2020	12月	機械室	プールろ過機ポンプ主軸、軸受け等交換修繕
291	2020	12月	プール館内	誘導灯用バッテリー交換 2ヶ所
292	2020	12月	外トイレ（駐車場側）	トイレトペーパーホルダー 4ヶ所
293	2020	12月	ゴミ処理	修繕による産廃の処理
294	2020	12月	機械室	余熱2次温水ポンプHP-4メカニカルシール交換
295	2020	12月	女子更衣室	排気ファンモーター交換修繕
296	2020	12月	機械室	ろ過機薬注ポンプ修繕
297	2020	1月	機械室	床下ピット排水用水中ポンプ不良個所ポンプ交換×7台
298	2020	1月	機械室	メインプール空調機2台、25mプール空調機、機械室OAガラのプレフィルター交換
299	2020	1月	機械室	給湯配管ポンプフレキ修繕
300	2020	1月	機械室	床暖温水ポンプのグランドシールパッキン交換修繕
301	2020	2月	プール各所	ドアクローザー修繕交換（プール内監視室、サウナ室）、25mプールサッシ金物交換修繕
302	2020	2月	機械室	ろ過機ポンプのフート弁取付け修繕
303	2020	2月	機械室	流水プール系統ろ過機薬注ポンプ交換修繕
304	2020	2月	屋外	受水槽マンホール蓋修繕、外板塗装修繕
305	2020	2月	プール各所	塗装工事修繕
306	2020	2月	機械室	ろ過機ポンプ圧力計の取付け・修繕
307	2020	2月	機械室	25mプール系統の排水切替弁塩ビバルブ交換修繕
308	2020	2月	機械室	キュービクル扉面電気部品取替修繕
309	2020	2月	機械室	ろ過装置逆洗覗き窓、排水弁修繕

310	2020	2月	屋上	消化補給水槽給水B.T取替修繕
311	2020	2月	機械室	ろ過機温水熱交換機電動2方弁の交換修繕
312	2020	2月	外トイレ	小便器用目皿
313	2020	3月	機械室	ろ過機バルブ切替用制御機器修繕
314	2020	3月	機械室	排気ファン用モーター交換修繕
315	2020	3月	機械室	ろ過機の薬注ポンプ修繕
316	2020	3月	機械室	各種ポンプ、プレート熱交の配管等修繕
317	2020	3月	更衣室	水着専用脱水機修理
318	2020	3月	ゴミ処理	蛍光灯処分
319	2020	3月	プール内	ペンキ剥がれ補修修繕(水中ボンド)
320	2020	3月	プール内	ペンキ剥がれ補修修繕(カラーマットクロス)
321	2020	3月	機械室	冷却水ポンプ用モーター及びVベルト
322	2021	4月	機械室	造波プール造波装置修繕
323	2021	4月	機械室	余熱用温水ポンプ修繕
324	2021	4月	機械室	ポンプ用インバータ装置ブレーカー類修繕
325	2021	4月	機械室	ろ過機ポンプエアキャッチャー蓋交換修繕
326	2021	4月	機械室	空調整備AHU-1-(1)FB交換
327	2021	4月	機械室	ポンプ排水管修理用の修繕
328	2021	5月	パーク	パーク管理車タイヤ修繕
329	2021	5月	機械室	温水ヘッダーのバルブ修繕
330	2021	5月	機械室	排気ファン用ベルト交換修繕
331	2021	5月	機械室	薬注ポンプ用部品及びキャッチバルブ交換修繕
332	2021	5月	機械室	マンホール点検及び修繕用金具フック
333	2021	6月	各トイレ	小便器自動フラッシュ取替修繕
334	2021	6月	各箇所	消火器不良のため交換
335	2021	7月	トイレ	シャワー水栓の元バルブスピンドル部材交換修繕
336	2021	7月	機械室	造波機械室の排気ファン部品
337	2021	7月	機械室	薬注ポンプダイヤフラム、エア抜弁交換修繕
338	2021	7月	機械室	造波機械室の排気ファン取替修繕
339	2021	7月	パーク	大型複合遊具修繕
340	2021	8月	第6駐車場	砕石敷き均し
341	2021	8月	機械室	プール倉庫の排気ファンベルト交換修繕
342	2021	8月	更衣室	シャワー用元バルブ部品交換修繕
343	2021	8月	機械室	水中ポンプ交換修繕
344	2021	9月	エントランス内(フロル)	電話機修繕
345	2021	9月	プール地下トイレ前	時計破損につき交換修繕
346	2021	9月	エントランス	白熱電球からLEDへ交換
347	2021	9月	外トイレ倉庫前	倉庫前の地面舗装
348	2021	9月	外トイレ倉庫前	倉庫前の地面舗装

349	2021	9月	外入口ゲート	門柱灯 LED化
350	2021	9月	女子更衣室	シャワー系統電動弁修繕 (部品)
351	2021	9月	女子更衣室	シャワー電動弁取替修繕
352	2021	9月	プール内サウナ室	背もたれ板材取替
353	2021	10月	機械室	コンプレッサ用配管継手類修繕
354	2021	10月	トイレ各所	TOTO洗面器自動水栓修繕
355	2021	10月	機械室	薬注ポンプダイヤフラム修繕
356	2021	10月	機械室	コンプレッサー交換修繕
357	2021	10月	職員駐車場機械室入口	次亜塩素配管注入口配管改修工事
358	2021	11月	厨房、ホスピタル	非常灯器具交換
359	2021	11月	第六駐車場	陥没修繕 (敷石均し)
360	2021	11月	機械室	ジャグジーバランシングタンクボルトアップ取付け修繕 (部品)
361	2021	11月	機械室	流水塩素投入バルブ修繕 (部品)
362	2021	11月	屋外自転車置き場及びトイレ周辺	トイレ倉庫雨よけ整備
363	2021			自転車置き場修繕
364	2021	11月	裏入り口廊下	非常灯器具交換
365	2021	12月	機械室	ろ過機タイムスイッチ (ジャグジー・幼児プール)
366	2021	1月	ゴミ処理車	塵芥車タイヤ交換
367	2021	2月	機械室	逆洗排水水中ポンプの吐出配管修繕部品
368	2021	3月	エントランス	四角ライト白熱電球からLEDへ交換
369	2021	4月	プール内	ガラス製壁ライト白熱電球からLEDへ交換
370	2021	5月	機械室	造波プール用造波装置制御用ソレノイドバルブ装置修繕
371	2021	6月	各シャワー室	水栓混合シャワー本体修繕部品 Oリング
372	2021	7月	2Fテナントレストラン	カウンターコロナ感染予防のビニール補修
373	2021	8月	トイレ	スピンドル部品交換修繕
374	2021	9月	プール通路、売店	照明管球をLEDへ交換修繕
375	2021	10月	プール サウナ室	シーリングファン取替修繕
376	2021	11月	プール	時計電池交換修繕
377	2021	12月	エントランス、機械室、屋上	消火器設置ボックス及びスタンド交換修繕
378	2021	1月	2Fレストラン前など3か所	床式誘導灯・テラス誘導灯バッテリー交換修繕
379	2021	2月	外トイレ	排水管保温巻き
380	2021	3月	事務所給湯室	給湯器取替修繕
381	2021	4月	地下機械室	貯湯槽及び温水循環ポンプ廻り配管修繕
382	2021	5月	2Fレストラン	水道栓修繕
383	2021	6月	地下機械室	プール空調機3台フィルター交換
384	2021	7月	プール	プール塗装修繕工事
385	2021	8月	更衣室、ジャグジー、研修室ベランダ柵	プール等塗装追加分工事
386	2021	9月	屋外・ラウンドフィットネ	消火器3台・感知器交換
387	2021	10月	地下機械室	ポンプ7台のグラウンドパッキン交換

388	2021	1 1 月	上記同じ	上記の事前点検
389	2021	1 2 月	事務所	フリーアクセス床修繕
390	2021	1 月	エントランス内	ガラスフィルム工事
391	2021	2 月	地下機械室	エアハン3台薬品洗浄
392	2021	3 月	1階事務所	事務所内及び清掃員控え室エアコン洗浄
393	2021	4 月	2階男子トイレ	男子小便器フラッシュマン交換工事作業費
394	2021	5 月	2階男子トイレ	男子小便器フラッシュマン購入
395	2021	6 月	プール内	誘導灯 3 箇所交換
396	2021	7 月	エントランス内	エントランス内投光器交換2台
397	2021	8 月	機械室	温水ヘッダー周り給水配管修繕
398	2021	9 月	機械室	貯湯槽逆止弁取替え修繕
399	2021	1 0 月	機械室	配管修繕
400	2021	1 1 月	1F女子更衣室	排煙窓ワイヤー取替え修繕
401	2021	1 2 月	1F女子更衣室	南側柱面ボード破損修繕
402	2021	1 月	プール	床膨れ修繕
403	2021	2 月	25mプール男子更衣室	シャワーセンサー交換修繕
404	2021	3 月	更衣室	各シャワー混合栓修繕
405	2021	4 月	機械室	ポンプ・ヘッダーの排水管交換修繕部品
406	2022	4 月	機械室	逆洗用配電盤タイマー交換修繕
407	2022	4 月	機械室	ろ過機空気圧切替用バルブ交換修繕 (3 か所)
408	2022	4 月	地下ピット	シャワー用大型サーモスタット混合水栓部品取替修繕
409	2022	4 月	1F男子トイレ	小便器感知フラッシュ修繕
410	2022	4 月	パーク花壇	ポップアップスプリンクラー取り替え修繕
411	2022	4 月	パーク花壇	ポップアップスプリンクラー取り替え修繕
412	2022	4 月	機械室	25m床暖用温水ポンプ修繕
413	2022	4 月	2F更衣室	男性強制シャワー用空間センサー交換工事
414	2022	4 月	機械室	自家発始動用バッテリー交換工事
415	2022	5 月	プール場内	プールサイドフラワー装飾修繕費
416	2022	5 月	機械室	造波装置修繕
417	2022	5 月	2Fレストラン厨房	水栓取替修繕
418	2022	5 月	2Fレストラン厨房	エアコン室内機水漏れ修繕
419	2022	5 月	機械室	造波用レギュレーター交換修繕
420	2022	5 月	機械室	給湯循環メカニカルシール取替修繕
421	2022	5 月	機械室	ろ過機サンプリングポンプ 4 台修繕
422	2022	5 月	機械室	流水電磁弁 温度調節電動弁取替修繕
423	2022	5 月	機械室	上水道漏水修繕
424	2022	5 月	機械室	貯湯槽上部膨張管漏水修繕
425	2022	5 月	機械室	温水ヘッダー安全弁取替修繕
426	2022	6 月	プール場内	1Fプールサイド岩肌のヒマワリ装飾修繕

427	2022	6月	第二駐車場入り口	伸縮門扉修繕
428	2022	6月	プール内	ドライサウナのファン修繕
429	2022	6月	事務所及びフロント	電話機修繕
430	2022	6月	プール1F監視室	小便器用埋込センサー交換修繕
431	2022	6月	機械室	造波用カプラ・高圧ホース交換修繕
432	2022	6月	事務所	男子トイレ小便器感知フラッシュ弁取替修繕
433	2022	6月	2F男子トイレ	小便器感知フラッシュ弁取替修繕
434	2022	6月	機械室	給湯循環ポンプ用防振フレキシジョイント取替修繕
435	2022	6月	機械室	WF-5循環ポンプ吐出側逆止弁取替修繕
436	2022	6月	機械室	給湯循環ポンプNo.2メカニカルシール取替修繕
437	2022	7月	1Fエントランス	小便器用フラッシュバルブ交換工事
438	2022	7月	機械室	ジャグジー装置漏電ブレーカー取替え修繕
439	2022	7月	2Fレストラン	厨房エアコン修繕
440	2022	7月	2Fレストラン	厨房配管修繕
441	2022	7月	機械室	No.7ろ過機循環器ポンプ取替修繕
442	2022	7月	エントランス	事務所前誘導灯修繕
443	2022	7月	機械室	造波用コンプレッサー交換修繕
444	2022	7月	屋外	自動販売機付近コンセント交換修繕
445	2022	7月	機械室	造波WF6ポンプ修繕
446	2022	7月	機械室	バルブ修繕
447	2022	8月	2F更衣室	男女強制シャワー用電動弁修繕
448	2022	8月	タクシー乗り場付近	屋外コンセント修繕
449	2022	8月	パティオ入り口付近	屋外コンセント修繕
450	2022	8月	事務所	照明制御盤修繕
451	2022	8月	パーク圃場内	マンホールの杭修繕
452	2022	8月	館内入り口	自動扉センサー修繕
453	2022	9月	機械室	流水プールろ過装置ポンプ(WF-1)修繕
454	2022	9月	機械室	造波コンプレッサー用オイル交換
455	2022	9月	機械室	No.3ろ過ポンプ取替修繕
456	2022	9月	機械室	WF-3ろ過ポンプ圧力ゲージ交換修繕
457	2022	9月	機械室	ジャグジーろ過機ポンプ(ニップル)交換修繕
458	2022	9月	エントランス入り口(外)	コンクリート石才修繕
459	2022	9月	ごみ処理	修繕による産廃の処理
460	2022	9月	25mプール女子更衣室	シャワーセンサー交換修繕
461	2022	9月	機械室	造波プール薬中ポンプ修繕
462	2022	9月	機械室	ろ過ポンプ圧力ゲージ交換修繕
463	2022	11月	全建物内	防火対象物点検
464	2022	11月	機械室	Vベルト交換
465	2022	11月	プールサウナ	サウナタイマー交換修繕

466	2022	1 1 月	ロッカー・更衣室	連動用感知器交換修繕
467	2022	1 2 月	プール場内	プール塗装
468	2022	1 月	機械室	ヘアキャッチャー取替修繕
469	2022	1 月	機械室	ろ過機用球形フレキジョイント材版取替修繕
470	2022	2 月	プール	幼児用プール滑り台階段すべり止め修繕