◎PFOS及びPFOA測定結果（令和２年度～令和７年度）

[水質管理目標設定項目：目標値(暫定)50ng/L(0.00005mg/L)]

（ng/L）

No.			検査箇所	令和2年度		令和3年度				令和4年度						令和5年度				令和6年度				令和7年度																備考
				採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	採水日	結果	
浄水	浄配水場出口	1	皿沼浄水場	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	6			8/5	9			8/4	42	9/24	43	10/15	18	11/7	19	11/30	28	12/31	17			1/31	22	2/28	27	3/31	34	
		2	前川原浄水場	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5													1/31	< 5					
		3	前小屋浄水場	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5													1/31	< 5					
		4	岡部浄水場	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	7			10/15	< 5									1/31	6					
		4	川本浄水場	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5													1/31	< 5					
		5	新仙元山配水場	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5																			
		6	今泉配水場	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		7	本田配水場	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			
		8	花園第一配水場	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			
		9	花園第二配水場	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			
	給水栓	1	本田ヶ谷集落排水場	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	5			8/5	9			8/4	43																			
		2	矢島農業集落センター	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5																			皿沼浄水場系
		3	滝宮神社管末測定器	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	6			8/5	8																							
		4	川内公園	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	8			8/4	42																			
		5	町田自治会館	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5																			前川原浄水場系
		8	南岡自治会館	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		9	後榛沢公会堂	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		10	柴崎公園	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		11	中折之口公園	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		14	明戸自治会館	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			川本浄水場系
		6	大谷第一自治会館	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5																			新仙元山配水場系
		7	櫛挽農民センター	8/3	< 5	8/2	< 5					8/1	< 5					8/1	< 5			8/5	< 5			8/4	< 5																			
		12	本郷南部集会所	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		13	岡部中央グラウンド	8/5	< 5	8/3	< 5					8/2	< 5					8/2	< 5			8/6	< 5			8/5	< 5																			
		15	畠山重忠公史跡公園	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			本田配水場系
		16	消防団第24分団	8/6	< 5	8/4	< 5					8/3	< 5					8/7	< 5			8/7	< 5			8/6	< 5																			花園第一・第二配水場系
原水		1	第18号水源															8/15	< 5									9/4	30	10/15	27	11/7	20	11/30	25	12/31	22			1/31	20	2/28	26	3/31	22	
		2	第19号水源			7/6	18	8/5	< 5	1/11	23	7/19	19	8/16	< 5	1/10	21	7/19	19	1/9	19	7/18	31	1/14	26	8/12	21			10/15	31	11/7	28	11/30	30	12/31	28	1/13	23	1/31	32	2/28	30	3/31	54	
		3	第21号水源																			8/8	5					9/4	47	10/15	25	11/7	31	11/30	49	12/31	25			1/31	29	2/28	29	3/31	47	
		4	第22号水源															8/15	< 5									9/4	47	10/15	35	11/7	46	11/30	60	12/31	45			1/31	51	2/28	34	3/31	67	皿沼浄水場水源
		5	第23号水源															8/15	8									9/4	59													3/5	49	3/31	67	
		6	第24号水源															8/15	7									9/4	50	10/15	35	11/7	37	11/30	45	12/31	47			1/31	39	2/28	34	3/31	73	
		7	第25号水源															8/15	8									9/24	61	10/15	58	11/7	39	11/30	59	12/31	47			1/31	51	2/28	45	3/31	80	
		8	第26号水源																																									前川原浄水場水源
		9	第27号水源																																								
		10	第51号水源																																								前小屋浄水場水源
		11	第63号水源															8/17	< 5																									
		12	第64号水源			8/12	< 5					8/18	< 5																															
		13	第65号水源															8/17	< 5																									
		14	第67号水源																			8/13	< 5																					
		15	第68号水源																			8/13	< 5																					
		16	第80号水源																			8/13	5																					
		17	第81号水源																			8/13	< 5																					
		18	第82号水源																			8/13	< 5																					岡部浄水場水源
		19	第83号水源																			8/13	< 5																					
		20	第84号水源																			8/13	< 5																					
		21	第85号水源																																								
		22	第86号水源			8/12	< 5					8/18	< 5																															
		23	第87号水源																																								
		24	第88号水源																																								
		25	第89号水源																																								
		26	六堰取水口			8/5	< 5					8/16	< 5					8/15	< 5																									川本浄水場水源

※「< 5」は測定結果が5ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（定量下限値）よりも低い測定結果だったことを表しています。

※測定は原則として目標値の10分の1まで行うこととなっており、深谷市の測定結果は定量下限値を目標値の10分の1である5ng/Lとして測定したものです。定量下限値は検査機関や測定方法により異なります。

※令和7年度は皿沼浄水場及び皿沼浄水場水源について検査頻度を増やし、測定を行っています。

※第19号水源では、令和３年度より埼玉県水道水質管理計画に基づき年2回の検査を実施しています。