

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等
木村歯科医院	深谷市西島町二丁目 1 8 番 1 5 号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第 1 項	防火対象物全体