

公立学校施設の耐震診断等結果一覧表

令和4年4月1日現在

	学 校 名	用 途	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震 基準	優先度調査・耐震診断結果								補強 年度	補強後		
								優先度調査		第1次診断		第2次診断					Is値	CT× SD値	q値
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT× SD値	q値				
1	深谷小学校	北校舎	RC	2	S44.03	622	旧基準	—	—	—	—	13	0.36	0.38	—	15	0.87	0.36	—
2	深谷小学校	本校舎	RC	4	S60.05	4,332	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	深谷小学校	体育館	RC	2	S53.03	1,112	旧基準	—	—	—	—	14	0.38	0.64	—	17	1.12	0.39	—
4	深谷小学校	給食場	RC	1	S52.01	274	旧基準	21	5	—	—	22	1.08	0.88	—	補 強 不 要			
5	深谷西小学校	北校舎	RC	3	S51.03	1,457	旧基準	—	—	—	—	7	0.53	0.58	—	8	0.79	0.33	—
6	深谷西小学校	本校舎	RC	4	H01.02	3,703	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	深谷西小学校	体育館	RC	1	H11.03	990	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	桜ヶ丘小学校	西校舎	RC	2	S46.12	843	旧基準	—	—	—	—	15	1.27	0.41	—	補 強 不 要			
9	桜ヶ丘小学校	東校舎	RC	2	S50.04	1,296	旧基準	—	—	—	—	15	1.28	0.35	—	補 強 不 要			
10	桜ヶ丘小学校	本校舎	RC	4	S63.02	4,164	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	桜ヶ丘小学校	体育館	RC	2	H04.03	1,057	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	藤沢小学校	東校舎	RC	2	S48.03	1,073	旧基準	—	—	—	—	7	0.95	0.80	—	補 強 不 要			
13	藤沢小学校	本校舎	RC	4	S61.12	3,676	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	藤沢小学校	体育館	RC	1	H05.01	990	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	藤沢小学校	渡廊下	S	2	S61.12	10	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	上柴東小学校	本校舎	RC	4	S59.05	4,011	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	上柴東小学校	東校舎	RC	3	S62.02	527	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	上柴東小学校	体育館	RC	1	S59.05	894	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	上柴西小学校	本校舎	RC	4	S54.03	4,839	旧基準	—	—	—	—	10	0.34	0.14	—	11	0.76	0.30	—
20	上柴西小学校	東校舎	RC	4	H03.03	715	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	上柴西小学校	体育館	RC	1	S54.05	894	旧基準	—	—	—	—	17	0.23	0.11	—	21	0.75	0.75	—
22	幡羅小学校	東側校舎	RC	3	S48.03	3,114	旧基準	—	—	—	—	15	0.41	0.18	—	20	0.76	0.51	—
23	幡羅小学校	本校舎	RC	3	S56.03	1,825	旧基準	—	—	—	—	11	0.30	0.30	—	12	0.76	0.31	—
24	幡羅小学校	体育館	RC	1	H15.03	1,215	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	常盤小学校	南校舎(東)	RC	3	S46.12	1,419	旧基準	—	—	—	—	14	0.29	0.38	—	16	0.76	0.37	—
26	常盤小学校	南校舎(中央)	RC	2	S46.12	1,008	旧基準	—	—	—	—	14	0.43	0.44	—	16	0.82	0.85	—
27	常盤小学校	北校舎(中央)	RC	2	S51.03	152	旧基準	—	—	—	—	14	0.43	0.44	—	16	0.82	0.85	—
28	常盤小学校	北校舎(西)	RC	2	S51.03	1,331	旧基準	—	—	—	—	14	0.97	0.47	—	補 強 不 要			
29	常盤小学校	北校舎(東)	RC	3	S51.05	1,585	旧基準	—	—	—	—	14	0.54	0.54	—	18	0.91	0.60	—
30	常盤小学校	体育館	RC	1	H14.03	1,020	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	常盤小学校	南校舎(西)	RC	1	S46.12	323	旧基準	—	—	—	—	14	0.81	1.05	—	補 強 不 要			
32	明戸小学校	西校舎	RC	3	S45.03	1,488	旧基準	—	—	—	—	13	0.38	0.15	—	14	0.81	0.49	—
33	明戸小学校	本校舎	RC	3	H01.02	2,496	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	明戸小学校	体育館	RC	1	H21.06	828	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	明戸小学校	渡廊下	S	2	H01.02	20	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	大寄小学校	東校舎	RC	2	S46.03	803	旧基準	—	—	—	—	13	0.55	0.73	—	15	0.82	0.31	—
37	大寄小学校	本校舎	RC	4	S62.03	2,281	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	大寄小学校	体育館	RC	1	H12.03	990	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	豊里小学校	本校舎	RC	3	S60.03	3,212	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	豊里小学校	体育館	RC	1	S60.03	753	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	八基小学校	本校舎	RC	4	S63.02	3,141	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	八基小学校	体育館	RC	1	H13.03	991	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	岡部小学校	校舎(西)	RC	3	S47.03	1,837	旧基準	—	—	—	—	14	0.40	0.42	—	18	0.76	0.78	—
44	岡部小学校	校舎(東)	RC	3	S47.10	1,871	旧基準	—	—	—	—	14	0.42	0.39	—	17	0.77	0.38	—
45	岡部小学校	体育館	S	2	S55.03	972	旧基準	17	4	—	—	21	0.18	—	0.57	23	0.92	—	1.68
46	岡部小学校	給食場	RC	1	H27.02	231	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	榛沢小学校	本校舎	RC	3	S50.10	2,137	旧基準	—	—	—	—	18	0.52	0.54	—	21	0.78	0.42	—
48	榛沢小学校	北校舎	RC	1	S58.03	634	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	榛沢小学校	体育館	S	2	S53.03	717	旧基準	17	3	—	—	21	0.19	—	0.58	23	0.93	—	1.45
50	本郷小学校	校舎(東)	RC	3	S56.04	1,577	旧基準	—	—	17	0.52	22	0.69	0.58	—	23	0.76	0.41	—
51	本郷小学校	校舎(西)	RC	3	S56.04	1,382	旧基準	—	—	17	0.55	22	0.47	0.54	—	23	0.76	0.38	—
52	本郷小学校	体育館	S	1	S59.03	760	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	岡部西小学校	校舎(東)	RC	3	S53.03	1,077	旧基準	—	—	—	—	19	0.61	0.40	—	21	0.81	0.44	—
54	岡部西小学校	校舎(西)	RC	3	S53.03	1,624	旧基準	—	—	—	—	19	0.59	0.38	—	21	0.85	0.38	—
55	岡部西小学校	体育館	S	2	S54.03	871	旧基準	17	3	—	—	21	0.30	—	0.92	24	0.77	0.59	—
56	川本南小学校	南校舎	RC	3	S56.07	1,979	旧基準	—	—	—	—	16	0.67	0.43	—	24	0.81	0.48	—
57	川本南小学校	本校舎	RC	3	S58.03	1,766	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	川本南小学校	渡廊下	RC	2	S58.03	50	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	川本南小学校	体育館	S	1	H19.03	1,074	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	川本北小学校	南校舎	RC	3	S49.03	1,223	旧基準	—	—	—	—	15	0.37	0.40	—	19	0.84	0.88	—
61	川本北小学校	北校舎	RC	4	S54.11	2,053	旧基準	—	—	—	—	15	0.40	0.34	—	22	0.78	0.79	—
62	川本北小学校	本校舎	RC	2	H08.03	1,297	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	川本北小学校	体育館	S	1	S58.03	1,129	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	川本北小学校	渡廊下	S	2	H08.03	47	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	花園小学校	本校舎(西)	RC	3	S50.03	1,792	旧基準	—	—	—	—	10	0.69	0.32	—	10	0.78	0.42	—
66	花園小学校	本校舎(東)	RC	3	S50.07	2,371	旧基準	—	—	—	—	10	0.61	0.33	—	10	0.76	0.45	—
67	花園小学校	北校舎	RC	2	S60.02	1,024	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	花園小学校	渡廊下	RC	2	S60.02	60	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	花園小学校	体育館	RC	1	H20.03	1,365	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	花園小学校	給食場	RC	1	R4.03	370	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	