

公立学校施設の耐震診断等結果一覧表

平成30年4月1日現在

	学 校 名	用 途	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震 基準	優先度調査・耐震診断結果								補強 年度	補強後		
								優先度調査		第1次診断		第2次診断					Is値	CT× SD値	q値
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT× SD値	q値				
70	深谷中学校	本校舎	RC	2	S54.02	2,502	旧基準	—	—	—	—	9	0.98	0.38	—	補 強 不 要			
71	深谷中学校	北校舎	RC	4	S54.02	3,862	旧基準	—	—	—	—	9	0.75	0.37※1	—	補 強 不 要			
72	深谷中学校	技術科棟	RC	1	S54.02	244	旧基準	—	—	15	1.08	—	—	—	—	補 強 不 要			
73	深谷中学校	体育館	RC	1	S54.03	1,183	旧基準	—	—	—	—	13	0.24	0.11	—	15	0.78	0.64	—
74	深谷中学校	給食場	RC	1	S54.02	292	旧基準	21	5	—	—	22	2.07	1.68	—	補 強 不 要			
75	深谷中学校	武道場	RC	1	H06.03	704	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	南中学校	本校舎	RC	4	S58.03	5,165	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	南中学校	技術科棟	RC	1	S58.03	256	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	南中学校	体育館	RC	1	S58.03	1,100	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	南中学校	武道場	RC	1	H07.03	708	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	藤沢中学校	本校舎	RC	3	S56.12	3,724	旧基準	—	—	—	—	11	0.55	0.31	—	13	0.77	0.31	—
81	藤沢中学校	技術科棟	RC	1	H04.03	300	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	藤沢中学校	体育館	RC	1	S61.02	984	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	藤沢中学校	武道場	RC	1	H08.03	705	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	上柴中学校	本校舎	RC	4	S59.03	5,111	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	上柴中学校	北校舎	RC	4	H03.03	1,545	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	上柴中学校	体育館	RC	1	S59.03	1,003	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	上柴中学校	武道場	RC	1	H09.03	695	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	幡羅中学校	本校舎	RC	3	S52.03	1,924	旧基準	—	—	—	—	8	0.52	0.53	—	9	0.75	0.38	—
89	幡羅中学校	北校舎	RC	3	S42.03	1,445	旧基準	—	—	—	—	12	0.42	0.43	—	14	0.75	0.33	—
90	幡羅中学校	西校舎	RC	4	S63.03	1,997	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	幡羅中学校	技術科棟	RC	2	S63.03	416	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	幡羅中学校	体育館	RC	2	H05.03	2,066	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	明戸中学校	本校舎	RC	3	S61.02	2,856	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	明戸中学校	技術科棟	RC	1	S61.02	256	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	明戸中学校	体育館	RC	1	H04.03	990	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	明戸中学校	武道場	RC	1	H10.03	553	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	豊里中学校	本校舎	RC	3	H03.03	1,595	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	豊里中学校	北校舎	RC	3	H15.02	2,805	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	豊里中学校	図書館	RC	1	H15.02	269	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	豊里中学校	体育館	RC	2	H11.03	1,847	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	岡部中学校	北校舎	RC	3	S41.12	2,974	旧基準	—	—	—	—	18	0.23	0.30	—	20	0.75	0.39	—
102	岡部中学校	南校舎	RC	2	S43.07	1,622	旧基準	—	—	—	—	19	0.31	0.40	—	21	0.81	0.68	—
103	岡部中学校	多目的棟	RC	3	H04.03	661	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	岡部中学校	体育館	S	2	S45.03	2,077	旧基準	—	—	—	—	19	0.29	—	0.90	22	0.79	—	1.43
105	岡部中学校	部室棟	S	1	H08.02	292	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	岡部中学校	柔道場	S	1	H04.01	326	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	岡部中学校	給食場	RC	1	H30.03	288	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	川本中学校	本校舎	RC	3	S56.03	1,611	旧基準	—	—	—	—	17	0.80	0.38	—	補 強 不 要			
109	川本中学校	北校舎	RC	3	S51.03	3,522	旧基準	—	—	—	—	17	0.34	0.43	—	22	0.86	0.41	—
110	川本中学校	渡廊下	RC	2	S51.05	162	旧基準	—	—	—	—	17	0.33	0.34	—	22	0.87	0.38	—
111	川本中学校	体育館	S	2	S52.08	1,798	旧基準	—	—	—	—	17	0.27	—	0.83	21	0.95	—	1.74
112	花園中学校	本校舎	RC	3	S56.09	3,261	旧基準	—	—	—	—	12	0.55	0.43	—	12	0.77	0.43	—
113	花園中学校	東校舎	RC	2	S56.09	504	旧基準	—	—	—	—	12	1.21	0.33	—	補 強 不 要			
114	花園中学校	西校舎	RC	2	S56.09	504	旧基準	—	—	—	—	12	1.18	0.33	—	補 強 不 要			
115	花園中学校	技術科棟(東)	RC	1	S56.09	299	旧基準	—	—	17	0.90	—	—	—	—	補 強 不 要			
116	花園中学校	技術科棟(西)	RC	1	S56.09	252	旧基準	—	—	17	0.93	—	—	—	—	補 強 不 要			
117	花園中学校	体育館	S	2	H12.02	1,904	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	花園中学校	武道場	S	1	S57.12	381	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	花園中学校	武道場	S	1	H05.04	204	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—