

公立幼稚園施設の耐震診断等結果一覧表

令和3年4月1日現在

|   | 学 校 名  | 用 途 | 構造 | 階数 | 建築年月   | 面積<br>(㎡) | 耐震<br>基準 | 優先度調査・耐震診断結果 |     |       |     |       |      |            |    | 補強<br>年度 | 補強後      |      |            |    |
|---|--------|-----|----|----|--------|-----------|----------|--------------|-----|-------|-----|-------|------|------------|----|----------|----------|------|------------|----|
|   |        |     |    |    |        |           |          | 優先度調査        |     | 第1次診断 |     | 第2次診断 |      |            |    |          | 補強<br>年度 | Is値  | CT×<br>SD値 | q値 |
|   |        |     |    |    |        |           |          | 年度           | ランク | 年度    | Is値 | 年度    | Is値  | CT×<br>SD値 | q値 |          |          |      |            |    |
| 1 | 深谷幼稚園  | 園舎  | RC | 1  | S61.02 | 542       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 2 | 深谷西幼稚園 | 園舎  | RC | 1  | H06.03 | 492       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 3 | 桜ヶ丘幼稚園 | 園舎  | S  | 1  | H14.02 | 676       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 4 | 藤沢幼稚園  | 園舎  | S  | 1  | H28.01 | 360       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 5 | 上柴西幼稚園 | 園舎  | RC | 2  | S55.02 | 644       | 旧基準      | —            | —   | —     | —   | 17    | 0.47 | 0.48       | —  | 20       | 0.79     | 0.49 | —          |    |
| 6 | おかべ幼稚園 | 園舎  | W  | 1  | H17.04 | 507       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 7 | 花園幼稚園  | 園舎  | RC | 1  | H09.03 | 385       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 8 | 深谷東幼稚園 | 園舎  | S  | 1  | R03.03 | 220       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |
| 9 | 深谷東幼稚園 | 園舎  | W  | 1  | R03.03 | 504       | 新基準      | —            | —   | —     | —   | —     | —    | —          | —  | —        | —        | —    | —          |    |